



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРОКУРАТУРА
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА**

ул. Комсомольская, д. 20, г. Кондопога, 186220
тел.: (814-51) 7-18-97; факс: (814-51) 7-76-95
e-mail: r.kon@10.mailop.ru

25.01.2023 № Прдр-20860004-8-23/-20860004

bx 77. x 09.02.23



Директору ГБУ СО РК ПНИ
«Черемушки»

Скокову С.В.

Лечебная ул., д.1, с. Кончезеро,
Кондопожский район, РК, 186202

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, об антитеррористической защищенности, доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

По результатам проведенной прокуратурой района проверки на основании поручения прокуратуры республики с привлечением специалиста ОНД и профилактической работы по Кондопожскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, специалиста территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах, специалиста ГБУЗ «Кондопожской Центральной районной больницы» по вопросу соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, об антитеррористической защищенности, доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выявлены нарушения закона.

Согласно статье 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ) социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер, не допускает унижения чести и достоинства человека, осуществляется на принципах равного, свободного доступа граждан к социальному обслуживанию, сохранности пребывания гражданина в привычной благоприятной среде, на добровольной основе и конфиденциальностью.

Система социального обслуживания включает в себя, в том числе, негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации

социального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание;

Статья 12 Федерального закона № 442-ФЗ гласит, что поставщики социальных услуг обязаны, в том числе, предоставлять социальные услуги в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, при этом не вправе ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для медицинского применения, применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах, а также несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

Так, в ходе проведения проверки ГБУ СО РК ПНИ «Черемушки», расположенного по адресу: Кондопожский район, с. Кончезеро, ул.Лечебная, д. 1, установлены следующие нарушения.

Вопреки п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, (далее - Правила), согласно которым, руководитель должен обеспечивать и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, ГБУ СО РК ПНИ «Черемушки» не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Пункт 17 Правил гласит что, руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

В нарушение данных правил у ГБУ СО РК ПНИ «Черемушки» наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей со 2 этажа 1, 2, 3 корпусов, неисправны.

В соответствии с п. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон №123-ФЗ) системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Также при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации, который составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

В нарушение данных правил у ГБУ СО РК ПНИ «Черемушки» в корпусах № 1, 2, 3 и здании столовой не проведены замены средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), либо ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности. (СПС более 10 лет), а также отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.

Статьей 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон № 123) указано о том, что каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Вопреки указанному требованию, а также п. 7.1.2 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», у ГБУ СО РК ПНИ «Черемушки» в здании 4-го корпуса допускается в качестве второго эвакуационного выхода с 3-го этажа применение наружной открытой лестницы 3-го типа, уклон которой 70°, также расстояние от оконного проёма 1-го этажа до наружной металлической лестницы 3-го типа менее 1 м. (0,3 м.)

Также вопреки ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" на объект защиты не составлена декларация пожарной безопасности.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"(далее – Правила СП 2.1.3678-20).

Данные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению работ и предоставлению гостиничных, медицинских,

бытовых, социальных услуг, а также к используемым хозяйствующими субъектами зданиям, сооружениям, помещениям, оборудованию и транспортным средствам, которые обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами.

Так, согласно п. 9.10 Правил СП 2.1.3678-20 спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека. В организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания создаются зоны отдыха с креслами и (или) диванами.

В нарушение данных требований у ГБСУ СО РК ПНИ «Черемушки» спальные комнаты организованы более чем на 3 человек.

В пунктах 9.23, 9.24 Правил СП 2.1.3678-20 указано о том, что жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви, при этом количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих.

Также должна использоваться мебель, покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов).

Вопреки данным требованиям у ГБСУ СО РК ПНИ «Черемушки» количество тумбочек меньше количества проживающих в спальнях комнатах, мебель, расположенная в общем коридоре учреждения, не имеет возможности проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, при этом съемных чехлов нет.

Согласно ст. 5 ч.2 п. 4 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов.

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 (далее – Правила № 410) утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Пункт 3 Правил № 410 гласит, что ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

В соответствии с п. 4 Правил № 410 в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения проводится их категорирование.

Согласно п. «з» п. 16 Правил № 410 в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории разрабатываются и утверждаются организационно-распорядительные документы по вопросам, в том числе, взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Вопреки указанным требованиям в ГБУ СО РК ПНИ «Черемушки» не разработан организационно-распорядительный документ, касающийся взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами безопасности.

В соответствии с п.п. «а» п. 17 Правил № 410 на объектах (территориях) первой категории дополнительно осуществляются мероприятия, в том числе оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушении указанного требования ГБУ СО РК ПНИ «Черемушки» не обеспечен инженерно-техническими средствами и системами охраны.

Выявленные нарушения закона стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ГБУ СО РК ПНИ «Черемушки».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием прокурора. О дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора района.
2. Незамедлительно принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в совершении указанных нарушений.
4. О результатах принятых мер сообщить прокурору Кондопожского района в письменной форме в течение 30 дней со дня получения представления.

И.о. заместителя прокурора района
юрист 1 класса


К.А. Гордеева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6173476831C6C38439A8FBFDFD704EC6E6C7FF42
Владелец **Гордеева Ксения Андреевна**
Действителен с 30.11.2021 по 02.03.2023